

Publication 60298 de la CEI  
(Troisième édition – 1990)

**Appareillage sous enveloppe métallique pour  
courant alternatif de tensions assignées  
supérieures à 1 kV et inférieures  
ou égales à 52 kV**

IEC Publication 60298  
(Third edition – 1990)

**A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear  
for rated voltages above 1 kV and  
up to and including 52 kV**

## **C O R R I G E N D U M 2**

*Sous 3.102.1 et 2, et partout où cela est  
applicable, remplacer:*

«... le degré de protection est donné dans le  
tableau 1 (ou plus élevé)» *par:*

«... le degré de protection IP2X (ou supérieur)  
du tableau 6 de la CEI 60694 (1996)».

*In 3.102.1 and 2, and wherever it is  
referred to, replace:*

"... the degree of protection included in  
table 1 (or higher)" *by:*

"... the degree of protection IP2X (or higher)  
of table 6 of IEC 60694 (1996)".